

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

यू०आई०डी० न०:2018/48522/बरे०/बरेली/1598/जे०डी०/289

दिनांक:अगस्त 16, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
सैकरेड हार्ट कान्वेन्ट स्कूल,
ट्रान्सपोर्ट नगर बरेली,
जनपद बरेली।

विषय: ट्रान्सपोर्ट नगर बरेली, जनपद बरेली पर निर्मित सैकरेड हार्ट कान्वेन्ट स्कूल, शैक्षिक भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक:एसएचसीएस/ओएल/1025

दिनांक:20.07.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र (ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक:23.07.2018) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण गठित कमेटी प्रबन्धक सैकरेड हार्ट कान्वेन्ट स्कूल, एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली श्री के०एन० रावत द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तो उनकी संयुक्त निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक:10.08.2018 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन आख्या दिनांक:14.08.2018 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया, तो निम्न विवरण पाया गया :-

1-भवन की संरचना-

1-कुल भूखण्ड ऐरिया-17142.75 वर्गमीटर।

2- ब्लॉक ए निर्मित कवर्ड ऐरिया:-

ए- भूतल कवर्ड ऐरिया-1083.52 वर्गमीटर।

बी- प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-1040.52 वर्गमीटर।

सी- द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया-1040.52 वर्गमीटर।

3- ब्लॉक बी निर्मित कवर्ड ऐरिया:-

ए- भूतल कवर्ड ऐरिया-242.33 वर्गमीटर।

बी- प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-144.24 वर्गमीटर।

4- ब्लॉक सी निर्मित कवर्ड ऐरिया:-

ए- भूतल कवर्ड ऐरिया-195.33 वर्गमीटर।

बी- प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-195.33 वर्गमीटर।

5- ब्लॉक डी निर्मित कवर्ड ऐरिया:-

ए- भूतल कवर्ड ऐरिया-829.92 वर्गमीटर।

बी- प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-829.92 वर्गमीटर।

सी- द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया-829.92 वर्गमीटर।

6- प्रश्नगत भवन की ऊँचाई-

ए- ब्लॉक ए-10.36 मीटर।

बी- ब्लॉक बी-6.86 मीटर।

सी- ब्लॉक सी-6.86 मीटर।

ए- ब्लॉक डी-11.43 मीटर।

2-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की शैक्षणिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढोँचागत व्यवस्थाएँ-

1-पहुँचमार्ग-प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मीटर चौड़ी रोड उपलब्ध है।

2-प्रवेश द्वार-प्रश्नगत भवन के मुख्यद्वार की चौड़ाई-4.57 मीटर है।

3-सैटबैक-

अ:- अग्रभाग- 9.00 मीटर।

ब:- पृष्ठभाग- 67.42 मीटर।

स:- पार्श्व-1- 5.00 मीटर।

द:- पार्श्व-1-7.89 मीटर।

कमश:....02

PRINCIPAL
SACRED HEART CONVENT SCHOOL
TRANSPORT NAGAR, BAREILLY
AFFILIATION NO. 2131034

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैट बैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

04-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन के ब्लॉक ए में 02 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई-1.50 मीटर, ब्लॉक बी में 03 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई-1.50 मीटर, ब्लॉक सी में 01 अदद स्टेयरकेश जिसकी चौड़ाई-1.50 मीटर तथा ब्लॉक डी में 02 अदद स्टेयरकेश तथा 01 अदद रैम्प जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई-2.00 मीटर है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। ब्लॉक डी एवं ब्लॉक ए आपस में इन्टरकनेक्टेड है। प्रश्नगत भवन में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु स्टेयरकेशों पर फायरचेकडोर का प्राविधान किया गया है।

05-अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था क्रियाशील दशा में उपलब्ध पायी गयी:-

- 1-होजरील: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.-884 मानकों के अनुसार।
- 2-टैरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में टैरिस पर टैरिस टैंक 10.000 लीटर क्षमता एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार।
- 3-टैरिस पम्प- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में टैंक के पाच टैरिस पम्प क्षमता-450 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 के अनुसार।
- 4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0:2190 के अनुसार।
- 5-एक्विजिट साइनेज:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में एक्विजिट साइनेज मानकों के अनुसार।
- 6-पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में मानकों के अनुसार।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर ट्रान्सपोर्ट नगर बरेली, जनपद बरेली पर निर्मित सैकरेड हार्ट कान्वेंट स्कूल, शैक्षिक भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है :-

- 1- प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।
- 2- प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 3- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी त्रुटि का निवारण किया जाये।
- 4- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्वेशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये।
- 5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- 6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली।
- 3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बरेली।
- 4- अग्निशमन अधिकारी बरेली।



PRINCIPAL
SACRED HEART CONVENT SCHOOL
TRANSPORT NAGAR, BAREILLY
AFFILIATION NO. 2131034

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

**CERTIFICATE FOR INSTALLATION/REFILLING****Anant Fire & Electricals****TOTAL SECURITY SOLUTIONS**

199

Works: Opp. Old Roadways, Near Sita Kiran Plaza, College Road, Bareilly
Off.: 33/2-A, Vatika Suncity Vistar, Bareilly (U.P.) Mob. No. : 9358693947, 8445716322

Name of Party Sec. Hearts Convent School
Address Transport Nagar Bareilly
Bill No. / GST / Ordinary Dt. Mob No. Amount

REFILLING

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|------|
| 1. | ABC Fire Extinguisher 5/6 kg | 06 | nos. |
| - | | | nos. |
| - | | | nos. |
| - | | | nos. |
| 2. | DCP Fire Extinguisher 5kg | 04 | nos. |
| - | | | nos. |
| 3. | Co2 Fire Extinguisher 4.5 kg | 02 | nos. |
| - | | | nos. |
| - | | | nos. |
| 4. | Water Co2 Fire Extinguisher | | nos. |
| - | | | nos. |
| - | | | nos. |
| 5. | Mechanical Foam Fire Extinguisher | | nos. |
| - | | | nos. |
| 6. Other | | | |
| - | Gas Cartridge | | nos. |
| - | Washer | | nos. |
| - | Hose Pipe ABC | 01 | nos. |
| - | CAP | | nos. |
| - | Safety Lock | | nos. |
| - | Valve | 04 | nos. |
| - | meter | 02 | nos. |

INSTALLATION (New Fire Extinguisher)

- | | |
|-----------------------------------|------|
| ABC Fire Extinguisher | nos. |
| DCP Fire Extinguisher | nos. |
| Co2 Fire Extinguisher | nos. |
| Water Co2 Fire Extinguisher | nos. |
| Mechanical Foam Fire Extinguisher | nos. |

7. Remarks

Installation / Refilling Job Done As per Our Satisfaction.

This Certificate is Valid From 23-10-24 To 24-10-26

For Anant Fire & Electricals

Signature & Seal of
Authorised Signature

PRINCIPAL

SACRED HEART CONVENT SCHOOL

TRANSPORT NAGAR, BAREILLY

AFFILIATION NO. 2131034

